

МАГІЛЁўСКИ ГАРАДСКИ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
**УПРАВЎЛЕННЕ ПА
АДУКАЦЫИ**

вул. Першамайская, 28а, 212030 г.Магілёў
Тел. (0222) 42-24-05, факс (0222) 42-23-12
E-mail: edu@mogilev.gov.by



МОГИЛЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
**УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ**

ул.Первомайская 28а, 212030 г.Могилев
Тел. (0222) 42-24-05, факс (0222) 42-23-12
E-mail: edu@mogilev.gov.by

30.07.2026 № 1717-УО
На № _____ ад _____

Руководителям
учреждений общего среднего образования

**О направлении
информационных материалов**

В соответствии с письмом главного управления по образованию Могилевского облисполкома от 28.07.2026 № 3460-ГУпоО управление по образованию Могилевского городского исполнительного комитета сообщает, что в Могилевской области с несовершеннолетними произошли несчастные случаи от поражения электрическим током: 02.07.2026 в Дрибинском районе с учащимся 6 класса ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилева», 16.07.2026 в г. Могилеве с учащимся 2 класса ГУО «Средняя школа № 13 г. Могилева».

На основании вышеизложенного необходимо принять исчерпывающие меры по доведению профилактической информации до учащихся и родителей через чаты в мессенджерах, размещение на сайтах учреждений образования и др. (информационный материал для использования в работе по профилактике электротравматизма прилагается).

В начале 2026/2027 учебного года предусмотреть проведение классных/информационных часов по формированию безопасного и ответственного поведения, включив тему по профилактике электротравматизма.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления

И.А.Осмоловская

**Информационный материал
о произошедших несчастных случаях
с несовершеннолетними в июле 2026 года**

В Могилевской области в период летних каникул с подростками произошли 2 несчастных случая с поражением электрическим током.

02.07.2026 н.п. Коровчино Дрибинский район Могилевская область.

Учащийся 6 класса ГУО «Средняя школа №45 г. Могилева» ловил рыбу с другом на техническом водоеме для сбора ливневых и паводковых вод вблизи н.п. Коровчино. При передвижении с поднятым удилищем под ВЛ-10кВ потерпевший приблизился удилищем на недопустимое расстояние к неизолированным проводам воздушной линии ВЛ-10кВ, вследствие чего был поражен электрическим током и потерял сознание. На машине скорой помощи потерпевший был доставлен в УЗ «Дрибинская ЦРБ», с диагнозом «электротравма, ожог правой кисти, правой и левой стопы», состояние – удовлетворительное.

16.07.2026 г. Могилев Могилевская область.

Учащийся 2 класса ГУО «Средняя школа №13 г. Могилева», находясь в гостях у соседей, взялся за ручку металлической входной двери, через которую был проложен удлинитель с поврежденной изоляцией, вследствие чего получил удар электрическим током. После случившегося мать ребенка вызвала скорую помощь. Пострадавшего ребенка доставили в УЗ «Могилевская областная детская больница» с диагнозом «электротравма», состояние – удовлетворительное.

Во избежание несчастных случаев Госэнергогазнадзор напоминает о правилах электробезопасности. Строго запрещено играть под проводами линий электропередачи с набросом инородных предметов на провода, проникать на энергообъекты, влезать в трансформаторные подстанции, открывать электрощиты, приближаться к оборванным проводам, дотрагиваться до неизолированных проводов, прикасаться к электроприборам мокрыми руками, играть с электрическими розетками, пользоваться приборами принимая ванну, ловить рыбу под воздушными линиями электропередачи и вблизи них, – это может быть смертельно опасно.

При поражении человека электрическим током необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номеру телефона **103** и сообщить взрослым, а также в диспетчерскую службу электрических сетей по телефону **144** (или в МЧС по телефону **112**).

Помните, что знание и соблюдение правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким. Не оставляйте данную информацию без внимания, рассказывайте об опасности электрического тока друзьям, соседям, родственникам. Данная информация может уберечь от беды чьи-то жизни!

Филиал Госэнергогазнадзора по Могилевской области

Информация для рассылки в родительские чаты, СМС-сообщениями, размещения в мессенджерах, соцсетях, на сайтах учреждений образования.

Уважаемые родители! Филиал Госэнергогазнadzора по Могилевской области информирует, в Могилевской области в период летних каникул с подростками произошли 2 несчастных случая с поражением электрическим током.

02.07.2026 учащийся 6 класса ГУО «Средняя школа №45 г. Могилева» ловил рыбу с другом на техническом водоеме для сбора ливневых и паводковых вод. При передвижении с поднятым удилищем под ВЛ-10кВ потерпевший приблизился удилищем на недопустимое расстояние к неизолированным проводам воздушной линии ВЛ-10кВ, вследствие чего был поражен электрическим током.

16.07.2026 учащийся 2 класса ГУО «Средняя школа №13 г. Могилева», находясь в гостях у соседей, взялся за ручку металлической входной двери, через которую был проложен удлинитель с поврежденной изоляцией, вследствие чего получил удар электрическим током.

Расскажите, пожалуйста, своим детям о том, что строго запрещено ловить рыбу под воздушными линиями электропередачи и вблизи них, проникать на энергообъекты, влезать в трансформаторные подстанции, открывать электрощиты, приближаться к оборванным проводам, дотрагиваться до неизолированных проводов, прикасаться к электроприборам мокрыми руками.

Берегите себя, своих детей и ваших близких.

<https://gosenergogaznadzor.by/novosti/profilaktika-elektrotravmatizma/informatsionnye-roliki/>